

Historique des interventions

Période du 01/01/2014 au 31/12/2015

Client : 3474539 SDC ATHENA

CM301601 ATHENA AM35202
 73 PLACE DE THESSALIE
 BAT A
 34000 MONTPELLIER

INTERVENTIONS de DEPANNAGE

| Appel | | Intervention | Début Fin | Durée | Localisation Origine | Action |
|------------|-------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| Date | Heure | | | | | |
| 11/09/2014 | 10:09 | 12/09/2014 | 13:59 | 1,08 | Micro téléalarme | 07-Vérification et essais |
| | | 12/09/2014 | 15:04 | | Défaut technique | |
| 02/02/2015 | 15:37 | 02/02/2015 | 16:07 | 1,42 | Cartes électroniques | 07-Vérification et essais |
| | | 02/02/2015 | 17:32 | | Matériel vétuste | |
| 02/02/2015 | 17:16 | 03/02/2015 | 14:04 | 2,12 | Capteurs de présence | 08-Mise à l'arrêt |
| | | 03/02/2015 | 16:11 | | Matériel vétuste | |
| | | 03/02/2015 | 16:11 | 140,27 | | |
| | | 09/02/2015 | 12:27 | | Mise à l'arrêt et remise en service | |
| 17/02/2015 | 13:43 | 17/02/2015 | 14:59 | 0,78 | Hors course bas | 07-Vérification et essais |
| | | 17/02/2015 | 15:46 | | Défaut technique | |

4 interventions 145,67

Historique des interventions

Période du 01/01/2014 au 31/12/2015

Client : 3474539 SDC ATHENA

CM301602 ATHENA
 95 PLACE DE THESSALIE
 BAT B
 34000 MONTPELLIER

INTERVENTIONS de DEPANNAGE

| Appel | | Intervention | Début Fin | Durée | Localisation Origine | Action |
|------------|-------|--------------|--------------|-------|----------------------------|---------------------------|
| Date | Heure | | | | | |
| 10/03/2014 | 20:13 | 11/03/2014 | 08:59 | 0,75 | Heurt | 02-Réglages |
| | | 11/03/2014 | 09:44 | | | |
| 11/03/2014 | 10:18 | 11/03/2014 | 12:10 | 0,02 | Cartes électroniques | 07-Vérification et essais |
| | | 11/03/2014 | 12:11 | | En service à l'arrivée | |
| 25/03/2014 | 17:36 | 26/03/2014 | 08:46 | 0,78 | Cartes électroniques | 07-Vérification et essais |
| | | 26/03/2014 | 09:33 | | Matériel vétuste | |
| 30/03/2014 | 12:10 | 30/03/2014 | 16:30 | 1,00 | Sabre | 02-Réglages |
| | | 30/03/2014 | 17:30 | | Matériel vétuste | |
| 06/08/2014 | 18:15 | 07/08/2014 | 08:35 | 1,22 | Cartes électroniques | 07-Vérification et essais |
| | | 07/08/2014 | 09:48 | | Matériel vétuste | |
| 19/09/2014 | 11:21 | 19/09/2014 | 15:49 | 1,77 | Cellule de réouverture | 07-Vérification et essais |
| | | 19/09/2014 | 17:35 | | En service à l'arrivée | |
| 20/11/2014 | 08:42 | 20/11/2014 | 16:11 | 0,07 | Boitier téléalarme | 07-Vérification et essais |
| | | 20/11/2014 | 16:15 | | En service à l'arrivée | |
| 20/01/2015 | 14:55 | 21/01/2015 | 10:03 | 0,42 | Plaques à boutons | 07-Vérification et essais |
| | | 21/01/2015 | 10:28 | | Vandalisme | |
| 07/02/2015 | 14:35 | 07/02/2015 | 14:55 | 0,50 | Défaut technique | 07-Vérification et essais |
| | | 07/02/2015 | 15:25 | | | |
| 02/05/2015 | 13:29 | 02/05/2015 | 16:00 | 0,50 | Vantail de portes palières | 07-Vérification et essais |
| | | 02/05/2015 | 16:30 | | Déréglage, desserrage | |

10 interventions

7,03

Historique des interventions

Période du 01/01/2014 au 31/12/2015

Client : 3474539 SDC ATHENA

 CM301603 ATHENA
 117 PLACE DE THESSALIE
 BAT C
 34000 MONTPELLIER

INTERVENTIONS de DEPANNAGE

| Appel | | Intervention | Début Fin | Durée | Localisation Origine | Action |
|-------------------|-------|--------------|--------------|-------|--|---------------------------|
| Date | Heure | | | | | |
| — 20/09/2014 | 11:52 | 20/09/2014 | 13:09 | 1,37 | Cartes électroniques Défaut technique | 07-Vérification et essais |
| | | 20/09/2014 | 14:31 | | | |
| 20/09/2014 | 14:40 | 20/09/2014 | 18:06 | 1,20 | Contacteurs Matériel vétuste | 02-Réglages |
| | | 20/09/2014 | 19:18 | | | |
| 23/09/2014 | 17:40 | 23/09/2014 | 18:24 | 0,58 | Patins Récupération d'objets | 10-Renseignement client |
| | | 23/09/2014 | 18:59 | | | |
| 24/11/2014 | 17:40 | 25/11/2014 | 16:03 | 0,47 | Heurt Défaut technique | 02-Réglages |
| | | 25/11/2014 | 16:31 | | | |
| 20/05/2015 | 16:52 | 21/05/2015 | 11:27 | 0,68 | Cartes électroniques En service à l'arrivée | 07-Vérification et essais |
| | | 21/05/2015 | 12:08 | | | |
| — 5 interventions | | | | 4,30 | | |

**Historique des interventions**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2015

Client : 3474539 SDC ATHENA

CM301604 ATHENA
139 PLACE DE THESSALIE
BAT D
34000 MONTPELLIER**INTERVENTIONS de DEPANNAGE**

| Appel | | Intervention | Début | Durée | Localisation | Action |
|-----------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------|---------------------------|
| Date | Heure | | Fin | | Origine | |
| 06/02/2014 | 15:10 | 07/02/2014 | 10:44 | 0,57 | Tube fluo | |
| | | 07/02/2014 | 11:18 | | Défaut technique | 04-Remplacement de pièces |
| 25/03/2014 | 07:38 | 25/03/2014 | 09:40 | 0,58 | Plaques à boutons | |
| | | 25/03/2014 | 10:15 | | Défaut d'utilisation | 07-Vérification et essais |
| 11/04/2014 | 12:54 | 11/04/2014 | 15:11 | 1,18 | Bouton cabine | |
| | | 11/04/2014 | 16:22 | | Vandalisme | 07-Vérification et essais |
| 18/04/2014 | 16:09 | 19/04/2014 | 10:27 | 0,48 | Bouton cabine | |
| | | 19/04/2014 | 10:56 | | Défaut d'utilisation | 02-Réglages |
| 13/03/2015 | 09:57 | 13/03/2015 | 10:51 | 0,13 | Indicateur de position | |
| | | 13/03/2015 | 10:59 | | En service à l'arrivée | 07-Vérification et essais |
| 5 interventions | | | | 2,94 | | |